

12 SONUÇ:

Yapıya güçlendirme inşaatı ile birlikte 3 adet normal kat + 1 çatı katı çelik karkas olarak kat ilave edilmiştir. Yapı hali hazırda bodrum + zemin + 5 normal kat + 1 çatı katı olmak üzere toplam 7 +çatı katından oluşmaktadır. Yürürlükteki Deprem Yönetmeliği ve diğer güncel yönetmeliklerimiz çerçevesinde okul olarak hizmet verebilecek seviyede hazırlanan Proje ve eklerine göre yapının güçlendirme ve ilave katların inşası tamamlanmış durumdadır. Güçlendirme inşaatının tamamlanmasını müteakip, yapının, (deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 tablo 7.7 de öngörüldüğü üzere) 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem etkisi altında **hemen kullanım performans** seviyesinde olduğunu söylememiz, güncel şartnamelerimiz çerçevesinde mümkün olmaktadır. Yapının okul olarak kullanılmasında teknik ve statik olarak bir sakınca yoktur.

Saygılarımızla,

Atilla Öztaş
İnş. Y. Müh.